

20.07.2020.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

**Nr.6124 ,6125,6126,6127,6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139,
6140, 6141, 6142 /2020**

**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICĂȚILOR

CABINET MINISTRU

-10819A-

Nr. 6140 / M.R.P.
Data: 10.07.2020

Nr. 25247

Data: 20.07.2020

Către: Domnului deputat FLORIN ROMAN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 10819A/2020, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 4335/DRP/2020, având ca obiect "Precizări privind decizia tehnică în cazul relocării liniei electrice în zona nordului de nord Alba-Iulia", vă comunicăm următoarele:

Pe autostrada Sebeș-Turda Lot 1, la km 15+420, se află linia electrică de înaltă tensiune LEA 110kV dublu circuit Alba Iulia - Aiud /Alba Iulia - Teiuș, deținătorul rețelei fiind SDEE Transilvania Sud.

În vederea asigurării condițiilor de coexistență între rețeaua electrică și autostradă, LEA 110kV trebuie relocată, soluția tehnică avizată, conform planșei anexate, fiind următoarea:

- înlocuire stâlp 27 existent cu stâlp 27 nou (stâlp nou fiind amplasat la circa 30 metri distanță față de cel existent, ce se demontează);
- realizare stâlp 28 nou și stâlp 28 bis în apropierea autostrăzii (stâlp 28 existent se demontează);
- înlocuire stâlp 29 existent cu stâlp 29 nou pe aceeași poziție (stâlp 29 existent se demontează);
- (realizare "stâlpi noi" implică realizarea atât a fundațiilor din beton armat noi, fie din prefabricate monolite, cât și de infrastructură metalică, stâlpul propriu zis de rezistență nouă);
- întinderea cablurilor electrice noi (ambele circuite) între stâlpi 27 nou, 28 nou, 28 bis și 29 nou;
- întinderea cablului fibrei optice nou între stâlpi 27 nou, 28 nou, 28 bis și 29 nou.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU
LUCIAN NICOLAE BODE