





SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 857(2), 1155, 1156, 1159, 1161 /2020
21. FEB. 2020



**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

**NINI SĂPUNARU
SECRETAR DE STAT**



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

9739A

Nr. 857 / M.R.P.
Data 10.01.2020

Către: Domnul deputat Alexandru TEACĂ
Parlamentul României - Camera Deputaților

Ref. la: întrebarea dvs. înregistrată la Camera Deputaților cu nr.9739A/2020

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră adresată către Secretariatul General al Guvernului, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.9739A/2020 având ca temă „*Conducta magistrală de transport gaze din proximitatea orașului Întorsura Buzăului*”, vă transmitem, alăturat, răspunsul formulat de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (nr.8542/2020).

Cu această ocazie doresc să vă asigur, domnule deputat deputat, de preocuparea mea continuă pentru o bună conlucrare între Guvern și Parlament.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

AM 9
Data 18.02.2020

CCP
19.02.2020



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA

Capital social: 117 738 410,00 LEI
ORC: J37/201/2000; C.I.F.: RO 13058793
P-ja C.I. Motaj, nr. 1, cod 551130, Medias, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

NR. 8542/13.02.2020

Către,

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Departamentul Pentru Relația cu Parlamentul

În atenția dlui NINI SĂPUNARU – Secretar de Stat

Referitor: Adresa nr. 857/2020 – întrebare formulată de domnul deputat Alexandru Teacă, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 9739A/2020

Stimate Domnule Secretar de Stat

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 857/2020, vă comunicăm următoarele:

1. În proximitatea orașului Întorsura Buzăului, jud. Covasna, nu există infrastructură SNT;
2. Cele mai apropiate conducte de transport gaze naturale de zona de interes Întorsura Buzăului, pe care SNTGN TRANSGAZ SA – Exploatarea Teritorială Brașov le are în exploatare sunt următoarele:
 - Racord alimentare Stația de Reglare Măsurare (SRM) Brașov II, Dn500, Pn25, conducta fiind alimentată cu gaze din conductele de transport existente în zona localității Ghimbav jud. Brașov și având ca punct final SRM Brașov II.
Această conductă este situată la cca. 29 Km de Întorsura Buzăului, distanța fiind estimată în varianta proiectării unei conducte noi pe traseul ipotetic aflat în extravilanul localităților Hărman, Prejmer, Tărlungeni, Budila, Teliu, Întorsura Buzăului.
 - Conducta de transport gaze naturale Târgu Secuiesc – Covasna, Dn200, Pn40, alimentată din conductele magistrale Dn700 Seleuș - Onești și Dn800 Bordoșiu – Onești, existente în zona localității Sânzieni jud. Covasna.
Conducta are ca punct final SRM Covasna fiind situată la cca. 29 Km de Întorsura Buzăului, distanța fiind estimată în varianta proiectării unei conducte noi pe traseul

ipotetic SRM Covasna, Zagon, Valea Mare, Lădăuți, Sărămaș, Întorsura Buzăului sau varianta SRM Covasna, Zagon Barcani distanta aproximativă fiind de cca.20-22 km.

3. În principiu există capacitatea de a asigura cu gaze naturale zona de interes Întorsura Buzăului din ambele variante prezentate mai sus.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION
TRANSGAZ