

1069B

R O M Â N I A



**MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIII APELOR
CABINET MINISTRU**

B-dul Libertății nr.12, Sectorul 5, București, Tel. 316.02.46; Fax: 312.42.27

Nr. 769 / S.B. / 22.02.2006

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Domnului deputat Dragoș Dumitriu

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dvs. înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 1069B/2006, referitoare la calitatea apei potabile în municipiul Curtea de Argeș, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu art. 5 (5) prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare *“supravegherea calității apei potabile și a apei de îmbăiere se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul sănătății, precum și de autoritățile publice locale, conform prevederilor în vigoare”*.

- Art. 7 al Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare precizează că monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică județeană. Procedura de monitorizare a calității apei potabile, precum și obligațiile celor responsabili în acest domeniu sunt reglementate prin HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

- Conform legislației în vigoare, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, prin Administrația Națională “Apele Române”, este responsabil pentru calitatea apei la sursă. Pentru prepararea apei potabile, SC Aquaterm AG’98 SA Curtea de Argeș utilizează apa brută de suprafață preluată din râul Argeș. În urma verificărilor și

monitorizării efectuate de către Direcția Apelor Argeș-Vedea, s-a constatat că apa brută asigurată pentru potabilizare societății menționate prezintă valori ale parametrilor de calitate conforme cu cele prevăzute în HG 100/2002 –NTPA-013, cu modificările ulterioare. Tratarea apei brute se realizează la Stația de tratare Cerbureni, situată în comuna Valea Iasului, satul Cerbureni, aceasta dispunând de dotările corespunzătoare (bazin de amestec, stație de coagulanți, decantoare radiale, stație de filtre, stații de pompare și stație de clorinare), necesare preparării apei potabile printr-o tratare normală (fizică, chimică și dezinfecție). Autorizația de gospodărire a apelor a fost emisă având în anexă Programul de etapizare al lucrărilor și măsurilor înregistrat la MAPAM cu nr.187607/18.02.2004. Măsurile cuprinse în acest program la capitolul A – *Alimentare cu apă* au fost realizate, constând în:

- înlocuirea rețelelor de distribuție, cu o lungime de 3,92 km;
- extinderea rețelelor de apă, în lungime de 1,1 km.

Până în trimestrul IV 2006, este prevăzut a se realiza și re tehnologizarea decantoarelor radiale aferente stației de tratare Cerbureni.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor va urmări în continuare modul de realizare a investițiilor privind alimentarea cu apă a localităților, controlul apei potabile livrate locuitorilor fiind în competența Ministerului Sănătății.

Cu stimă,

MINISTRU

Sulfina BARBU

