



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DE PARLAMENTUL PENTRU RELATII CU PARLAMENTUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR
Intrare: Nr. 38-8/472
20 Luna 10 Zila 21

CANCIER
SECRETAR
Nr. 38-8/472
20 Luna 10 Zila 21

Nr. 8034, 8115, 8125, 8127, 8137, 8142, 8152, 8153, 8156/2020

15. OCT. 2020

Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: Răspunsuri la întrebările formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

-11124A



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 8137 / M.F.P.
Data: 14.10.2020

CABINET MINISTRU 42613/SN/14.10.2020

DOMNULUI DEPUTAT CONSTANTIN CODREANU

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.11124A/08.09.2020 având ca obiect: „Desele căderi de curent din arealul Văii Ruscova”, vă comunicăm următoarele:

Operatorul de distribuție cu licență din arealul Văii Ruscova este Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, prin Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Baia Mare.

„Zona în discuție este alimentată din Linia 20 kV Vișeu-Leordina, semiaxa LEA 20 kV PA4 Leordina- Poieni.

În anul 2020, luna august, s-a recepționat și pus în funcțiune lucrarea „Construire LES 20 kV în vederea creșterii siguranței în alimentarea cu energie electrică între loc. Lunca la Tisa și Valea Vișeuului, județul Maramureș” realizând astfel o axă de distribuție între st. Sighet-Leordina- st.Vișeu. Această lucrare deservește și zona Valea Ruscovei, ceea ce a condus la îmbunătățirea nivelului de tensiune a acestei zone și creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică, având posibilitatea de preluare a consumatorilor din această sursă de alimentare. Până la realizarea acestei lucrări, alimentarea pe medie tensiune a acestei zone a fost radială (dintr-o singură sursă de alimentare).



În perioada iunie-iulie 2020, pe semiaxa 20kV PA4 Leordina- Poieni, s-au montat trei separatoare telecomandate, ceea ce a crescut siguranța în alimentarea cu energie electrică, cât și reducerea timpilor de realimentare în cazul unor incidente/avarii.

Urmează ca, în cursul lunii octombrie 2020 să se mai monteze un separator telecomandat.

În luna iulie 2020, s-a modernizat și integrat în sistem SCADA punctul de alimentare „PA4 Leordina”, aceasta fiind sursa de alimentare de bază pentru semiaxa LEA 20 kV PA4 Leordina- Poieni.

În cursul anului 2019, în localitatea Poienile de Sub Munte, s-au pus în funcțiune un număr de cinci posturi de transformare noi, echilibrându-se astfel consumul de energie electrică pe joasă tensiune în această localitate. De asemenea, în anii anteriori s-au executat lucrări de modernizare a rețelelor de JT din localitățile Ruscova, Repedeș și Poienile de Sub Munte.

În perspectiva anilor următori, pentru această zonă în discuție, vor mai fi promovate următoarele lucrări:

- În perioada 2021-2023:
 - Realizarea stației electrice 110/20kV Leordina pentru mărirea capacității de distribuție a energiei electrice din zona Valea Vișeuului și Valea Izei, județul Maramureș, cu accesare de fonduri europene.
- În anul 2023:
 - Modernizare LEA 20 kV Vișeu-Leordina vol.I, modernizare rețele electrice de JT în localitățile Bistra și Valea Vișeuului”.

De asemenea, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, prin Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Baia Mare, a precizat în răspunsul



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIOULUI DE AFACERI

său că a analizat permanent toate sesizările punctuale primite din partea UAT-urilor și a consumatorilor și, pentru soluționarea acestora, a realizat lucrările necesare.

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigur, domnule deputat, de disponibilitatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de a vă comunica în termen, orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Cu deosebită considerație,

p. MINISTRU
SECRETAR DE STAT
DANIELA NICOLESCU