



ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Nr.5509A/11.06.2026

Către: Domnul George Sergiu NICULESCU, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

De la: Sebastian-Ioan Burduja, Deputat PNL, Circumscripția Electorală Nr. 42 București

Obiectul întrebării: Numărul prosumatorilor, sistemele de stocare la prosumatori, instalațiile de stocare comerciale licențiate de ANRE și impactul asupra rețelelor de distribuție

Stimate Domnule Președinte,

Prosumatorul, astfel cum este definit de Legea nr. 123/2012, a devenit în câțiva ani o realitate de masă a sistemului energetic românesc. Creșterea rapidă a numărului de prosumatori ridică întrebări și riscuri reale privind echilibrarea rețelelor de distribuție și gestionarea surplusului de energie injectat în rețea, mai ales la orele de producție fotovoltaică maximă. În paralel, stocarea energiei în baterii este prezentată drept singura soluție a acestei probleme, dar discuția se poartă abstract. Lipsesc din spațiul public datele de bază: câți prosumatori au efectiv baterii, ce capacitate de stocare există la nivel comercial și cât de pregătită este rețeaua. Aceste cifre există la ANRE și la operatorii de distribuție monitorizați de ANRE.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și al art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, vă adresez, în scris, următoarele întrebări:

1. Câți prosumatori sunt înregistrați în Sistemul Electroenergetic Național la data prezentei și câți erau înregistrați la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2019-2025, cu indicarea puterii instalate cumulate (MW), defalcat pe operatorii de distribuție și, dacă este posibil, pe județe?
2. Care este energia electrică livrată în rețea de prosumatori și care este cantitatea compensată cantitativ în relația cu furnizorii, defalcat pe fiecare an din perioada 2019-2025?
3. Din totalul prosumatorilor înregistrați, câți dețin sisteme de stocare a energiei (baterii) și care este capacitatea de stocare cumulată instalată la prosumatori, exprimată în MW și MWh?

4. Câte instalații de stocare a energiei, altele decât cele ale prosumatorilor (atât instalații de sine stătătoare, cât și instalații adăugate capacităților de producere), sunt licențiate de ANRE potrivit art. 10 alin. (2) lit. a), b) și i) din Legea nr. 123/2012, cu indicarea capacității cumulate (MW și MWh), defalcat pe anul autorizării?
5. Care este durata medie de racordare a unui prosumator și câte cereri de racordare a prosumatorilor se aflau în așteptare la data de 31 decembrie 2025, conform monitorizării de către ANRE a indicatorilor de performanță ai operatorilor de distribuție?

Cu deosebit respect,

Sebastian-Ioan BURDUJA

Deputat PNL