



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, E-mail: drparlamentu@gov.ro

Nr. 2869, 2897, 2754, 2970, 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2980,
2981, 2991, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 2866, 2898, 2966, 2968, 2995, 2996,
2997/2026

18-03-2026

Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților



Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. 2966 / DRP
DATA 16.03.2026

CABINET MINISTRU

Nr. 62511/DAB/ 11.03.2026

- 1069B-

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Domnului deputat Mihai ȚIU

Referitor: Întrebarea nr. 1069B/2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 1069B/2026, având ca obiect „*Reiterarea întrebării parlamentare nr. 896B/23.12.2025 - Extremă urgență. Dezastrul de la Paltinu. Cine răspunde pentru că a fost pusă în pericol viața oamenilor?*”, vă comunicăm faptul că răspunsul formulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost transmis prin adresa nr. 63661/DAB/11.02.2026, pe care o atașăm prezentei.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și, totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p.MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Cosmin Răzvan BUTUZA





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. 2966 / DRP
DATA 16.03.2026

CABINET MINISTRU

Nr.: 63661 / DAB/11.02.2026

- 1069B

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Domnului deputat Mihai-Adrian ȚIU

Referitor la: Interpelarea nr.896B/2025

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea formulată de dumneavoastră, având ca obiect „Dezastrul de la Paltinu. Cine răspunde pentru că a fost pusă în pericol viața oamenilor?”, vă comunicăm următoarele:

În urma incidentului produs la data de 17.06.2025, la golirea de fund nr. 2 (GF2) a barajului Paltinu, la recomandarea Comisiei pentru Urmărirea Comportării Construcțiilor din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, conform Raportului-Decizie nr. 418/02.07.2025, în care se precizează că:

„în vederea stabilirii de soluții tehnice care să asigure condițiile necesare pentru execuția lucrărilor de intervenție pentru deblocarea accesului în GF2, acces blocat la data de 17 iunie 2025, se recomandă analiza oportunității scăderii nivelului acumulării Paltinu, în concordanță cu prevederile legale în vigoare (Legea nr. 466/2001, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000, Normativul tehnic NTLH 040/2011). Se va avea în vedere siguranța alimentării cu apă a localităților deservite”, a fost inițiată acțiunea de coborâre a nivelului apei din acumularea Paltinu, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare al barajului și acumulării Paltinu, prin programele lunare de exploatare, avizate de Administrația Națională „Apele Române” și aprobate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare, respectiv Capitolul VI - Regimuri de funcționare, punctul 6.2 - Exploatare în perioade de ape medii, Centrala Hidroelectrică Paltinu, cu cele două grupuri, reprezintă principala cale de reglare a nivelului acumulării și de asigurare a debitelor necesare în aval, iar sub cota de 625 mdMN constituie singura cale de evacuare a apei din acumulare. În acest context, în funcție de prognozele de debite medii lunare, transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor prin Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a elaborat programul lunar de exploatare, necesar pentru asigurarea resurselor de apă destinate folosințelor din aval.

Programul lunar de exploatare al principalelor lacuri de acumulare este avizat de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale „Apele Române”, Administrației Naționale de Meteorologie, Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Societății HIDROELECTRICA S.A., Societății APA NOVA, Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Ministerului Energiei, Dispeceratului Energetic Național și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, și este aprobat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru demararea lucrărilor de deblocare a accesului în galeria de fund, cota optimă este de 605 mdMN, corespunzătoare unui volum de apă în lac de 6,09 milioane metri cubi, cotă care nu a fost atinsă efectiv. La momentul producerii viiturii, cota în lac era de 609,30 mdMN, corespunzătoare unui volum de 8,29 milioane metri cubi. Exploatarea acumulării Paltinu s-a realizat în conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare, prin programul lunar de exploatare aprobat.

În perioada de exploatare a acumulării, de la punerea în funcțiune și până în prezent, au existat perioade în care s-au înregistrat cote scăzute, sub 610 mdMN, fără a se înregistra sincopă sau disfuncționalități în asigurarea alimentării cu apă a populației și a industriei.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Având în vedere că scăderea nivelului apei din lac la cota necesară de 603-604 mdMN, față de 600 mdMN, nivel minim de exploatare pentru producerea energiei electrice, se încadrează într-un regim normal de exploatare, necesar într-o primă fază doar pentru realizarea inspecției subacvatice, nu a fost necesară aprobarea Administrației Naționale „Apele Române” și nici avizul Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor (CONSIB), conform prevederilor art. 66 alin. (1) și (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Situația de forță majoră generată de viitură s-a produs la atingerea cotei de 609,30 mdMN, la data de 28.11.2025. Incidentul tehnic înregistrat la barajul Paltinu, precum și măsurile necesare pentru soluționarea acestuia, au fost analizate în cadrul ședințelor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor, desfășurate în perioada iulie-octombrie 2025, consemnate în procesele-verbale nr. 167170/CONSIB/11.07.2025, nr. 166187/CONSIB/31.07.2025 și nr. 166210/CONSIB/09.10.2025, având ca obiect atât analiza incidentului produs la golirea de fund nr. 2, cât și propunerile de coborâre a nivelului acumulării și necesitatea realizării lucrărilor de reabilitare a galeriei de admisie.

Au fost întreprinse acțiuni de informare de către Administrația Națională „Apele Române” și unitățile din subordine - Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova - în contextul analizării situației de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova.

În acest sens, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova au transmis adresa nr. 8590/30.10.2025 către Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată cu nr. 17660/30.10.2025, precum și către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, referitoare la lucrările de deblocare a golirii de fund nr. 2 în regim de urgență, fiind informat asupra riscului de întrerupere a alimentării cu apă a populației și a industriei și solicitându-se emiterea unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind declararea stării de urgență pentru realizarea lucrărilor. În nota de fundamentare care a însoțit această adresă s-a menționat existența riscului de creștere a turbidității apei evacuate pe perioada execuției lucrărilor.

Totodată, Administrația Națională „Apele Române” a transmis adresa nr. 30095/06.11.2025 către Instituția Prefectului Județului Prahova, privind riscurile operaționale și de siguranță generate de indisponibilitatea ambelor goliri de fund ale barajului Paltinu, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a emis Hotărârea nr. 9/06.11.2025, prin care s-a luat act de posibilitatea apariției unei situații de urgență, existând riscul de întrerupere a alimentării cu apă a populației și a industriei.

În acest context, în luna decembrie 2024, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor studiul intitulat „*Lacuri de acumulare categoria de importanță A și B utilizate ca sursă unică de alimentare cu apă pentru populație. Analiza posibilității suplimentării surselor de alimentare cu apă - studiu de caz*”, elaborat în cadrul temei privind fundamentarea politicilor și strategiilor naționale în domeniul gestionării durabile a resurselor de apă și managementului riscului la inundații. De asemenea, la nivelul județului Prahova este elaborat Planul de analiză și acoperire a riscurilor, în care sunt analizate toate tipurile de risc, inclusiv cele asociate alimentării cu apă.

Specificăm faptul că, în niciun moment, nu a existat un risc de cedare structurală a barajului Paltinu, iar la nivel național nu sunt identificate astfel de riscuri în ceea ce privește siguranța barajelor.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Cosmin-Răzvan BUTUZA