



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 0213143400 int.3000. Email: drparlament@gov.ro

**Nr. 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8130, 8131, 8132, 8133,
8134, 7988, 7989, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7998, 7999, 8007, 8008,
8009, 8010, 8011, 8016, 8017/2026**

03-07-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați



Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU


SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

- 4818A -

Nr. AFR 8003/29.05.2026



Stimată doamnă deputat,

Referitor la întrebarea dvs. privind “Reapariția contaminării apei cu bacterii periculoase la Spitalul de Pediatrie Ploiești, risc major pentru sănătatea copiilor”, vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește bacteria identificată în apă din rețeaua interioară a Spitalului de Pediatrie Ploiești și riscurile generate de prezența acesteia, vă informăm că Buletinul de analiză al unei probe de apă prelevată, în cadrul planului de monitorizare a calității apei potabile distribuite prin rețeaua interioară a Spitalului de Pediatrie Ploiești, în data de 03.04.2025 din incinta Spitalului de Pediatrie a evidențiat prezența bacteriei „pseudomonas aeruginosa” .

Probele de apă au fost prelevate în data de 03.04.2026 din punctele de prelevare bucătărie dietetică etaj 2, laborator analize medicale situat la parter, secția Pediatrie I etaj 2, secția ATI etaj 1.

Buletinele de analiză ale probelor prelevate în data de 03.04.2026 arătând încadrarea în parametrii de potabilitate cu excepția probei prelevată din chiuveta situată în boxa de materiale a secției ATI etaj 1, unde se evidențiază prezența pseudomonas aeruginosa.

Aceasta reprezintă un risc major pentru copiii cu sistem imunitar slăbit, nou-născuți (în special prematuri) sau cei cu boli cronice. Poate cauza infecții grave, inclusiv pulmonare (pneumonii), sanguine (sepsis), urinare sau cutanate, manifestate prin febră, dureri și complicații severe.

Referitor la apariția pentru a doua oară a bacteriei pseudomonas aeruginosa în rețeaua interioară de distribuție apă potabilă a Spitalului de Pediatrie Ploiești, vă informăm că bacteria a apărut punctual în apa prelevată de la un consumator neutilizat în mod frecvent de către personalul spitalului (chiuveta situată în spațiul de depozitare materiale al secției ATI) și unde din concluziile echipei de inspectorii sanitari ce a întreprins verificări în cadrul unității sanitare nu au fost înlocuite racordurile și bateria de



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

apă după contaminarea din anul 2025, racorduri și baterie care probabil au avut dezvoltat la nivelul acestora un biofilm ce a conținut bacteria pseudomonas aeruginosa.

Buletinele de analiză a probelor de apă prelevate în data de 06.04.2026 din punctul neconform, după înlocuirea racordurilor și a bateriei chiuvetei din spațiul de materiale al secției ATI cu ocazia inspecției sanitare desfășurate în cadrul unității sanitare au evidențiat absența bacteriei pseudomonas aeruginosa în apa distribuită.

Menționăm că, după primul incident din anul 2025 cauzat de prezența bacteriei pseudomonas aeruginosa în apa distribuită prin rețeaua interioară a Spitalului de Pediatrie Ploiești, în urma măsurilor dispuse de către inspectorii sanitari, unitatea sanitară a realizat cu ajutorul operatorului de apă în data de 13.03.2025, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. 7 din HG nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, spălarea și dezinfecția prin mărirea concentrației de dezinfectant în apa furnizată și purjarea acesteia conform procesului verbal de efectuare a dezinfecției instalațiilor interioare de apă înregistrat la Spitalul de Pediatrie Ploiești cu nr. 1934/13.03.2025.

În data de 14.03.2025 DSP Prahova a emis către Spitalul de Pediatrie Ploiești Notificarea cu nr. 6446/14.03.2025 în care sunt precizate recomandări cu privire la menținerea interdicției de consum uman a apei din rețeaua interioară a unității.

În ceea ce privește măsura dispusă de efectuare a dezinfecției cu o societate autorizată a rețelei interioare a unității sanitare, această operațiune a fost realizată în data de 17.03.2025, conform Procesului Verbal de efectuare a operațiunilor de dezinfecție cu nr. 2673/17.03.2025.

În data de 18.03.2025 o echipă de inspectorii sanitari a efectuat recontrol la Spitalul de Pediatrie Ploiești constatând că măsurile dispuse cu ocazia controalelor desfășurate în datele de 10.03.2025 și 11.03.2025 sunt respectate, dispunând ca monitorizarea apei potabile din rețeaua interioară a unității să fie intensificată până în luna mai 2025.

Probele de apă prelevate din rețeaua interioară a unității în data de 19.03.2025 au evidențiat prin buletinele de analiza ale acestora prezența bacteriei Pseudomonas Aeruginosa în rețeaua interioară a unității numai pe instalația de furnizare apă caldă.

Având în vedere persistența neconformităților în ceea ce privește prezența bacteriei pseudomonas aeruginosa în rețeaua de apă a unității, inspectorii sanitari au realizat din nou un control al tuturor spațiilor tehnice ale Spitalului de Pediatrie Ploiești și în urma discuțiilor purtate cu personalul tehnic și cu managerul unității sanitare s-a concluzionat faptul că unitatea a pus în funcțiune o instalație de producere și furnizare apă caldă menajeră și agent termic dotată cu un boiler de mare capacitate ce a funcționat alternativ cu punctul termic ce furnizează agent termic și apa caldă menajera din rețeaua municipiului Ploiești.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Inspectorii sanitari au dispus închiderea și interzicerea utilizării acestei instalații paralele de furnizare apă caldă menjeră și agent termic a unității sanitare.

Utilizarea apei calde și a agentului termic se va face doar prin intermediul punctului termic al rețelei orașului amplasat la subsolul unității sanitare.

În data de 26.03.2025 au fost prelevate din nou probe de apă din rețeaua interioară a unității, buletinele de analiza emise în data de 29.03.2025 indicând prezența bacteriei pseudomonas aeruginosa doar în apa caldă furnizată și doar în punctul de recoltare din capătul rețelei de distribuție situat în incinta bucătăriei dietetice a unității fiind ultimul consumator din rețea, în punctele din amonte acestuia nefiind indicată prezența bacteriei.

Menționăm că, în timpul controlului au fost înlocuite racordurile și bateria de apă la chiuveta la care s-a evidențiat neconformitatea parametrului Pseudomonas aeruginosa.

Buletinele de analiză ale probelor de apă prelevate în data de 31.03.2025 evidențiază prezența bacteriei pseudomonas aeruginosa în apa caldă prelevată în punctul zonă răcire preparate din cadrul bucătăriei dietetice, acesta fiind ultimul consumator din rețeaua spitalului.

Buletinele de analiză ale probelor de apă prelevate din punctele amonte de acest ultim consumator arată încadrarea în parametrii de potabilitate analizați și absența bacteriei pseudomonas aeruginosa.

În data de 01.04.2025 prin adresa înregistrată la DSP Prahova cu nr.7431/01.04.2025 a Spitalului de Pediatrie Ploiești acesta informează DSP Prahova că ”în conformitate cu recomandările inspectorilor sanitari se procedează la înlocuirea în totalitate a rețelei interioare de furnizare apă rece și caldă a tronsonului clădirii în care funcționează bucătăria dietetică și unde a fost identificată prezența bacteriei pseudomonas aeruginosa.”

În săptămâna 07-14.04.2025 au fost realizate din nou lucrări de dezinfecție a rețelei interioare de distribuție apă caldă și rece cu produse biocide avizate de către Ministerul Sănătății în acest scop, după aceste operațiuni au fost prelevate din nou probe de apă pentru verificarea încadrării apei în parametrii analizați și pentru confirmarea sau infirmarea prezenței bacteriei Pseudomonas Aeruginosa rezultatul acestor probe relevând încadrarea apei în parametrii de potabilitate și absența bacteriei Pseudomonas aeruginosa în apa distribuită prin rețeaua interioară a unității sanitare.

În ceea ce privește efectuarea unor controale anterior depistării bacteriei pseudomonas aeruginosa în luna aprilie 2026, vă informăm că în data de 31.03.2026 a fost desfășurat control în cadrul Planului Național de acțiuni tematice de control în sănătate publică 2026, pentru verificarea respectării Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, în toate unitățile sanitare cu paturi, publice și private în cadrul acestuia verificând-se și monitorizarea calității apei distribuite în unitatea sanitară controlată, neînregistrându-se neconformității ale calității apei



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

distribuite în rețeaua interioară a Spitalului de Pediatrie Ploiești, conform Buletinelor de analiza ale probelor de apă prelevate din rețeaua interioară de distribuție din punctele biberonerie etaj 2, sala de tratamente secția pediatrie 1 și camera resuscitare din cadrul CPU - parter.

Având în vedere neconformitatea înregistrată în ceea ce privește prezenta bacteriei pseudomonas aeruginosa, în apa prelevată de la chiuveta situată în spațiul de depozitare materiale al secției ATI, a fost aplicată o sancțiune contravențională unității sanitare și anume Spitalului de Pediatrie Ploiești, în cuantum de 8.000 lei conform prevederilor H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 lit. c) pentru neîntreținerea instalațiilor interioare de distribuție apa astfel încât să nu se modifice calitatea apei distribuită.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
DR. STELA FIRU

Camera Deputaților
Doamnei deputat Cristina-Emanuela Dascălu